



07.04.2021

Vastaanottaja

Savonlinnan kaupunki
Ympäristönsuojelupalvelut
Olavinkatu 27
57130 SAVONLINNA

Kohde

Ympäristönsuojelumääräys

Pelastusviranomaisen lausunto ympäristönsuojelumääräyksestä

ASIA

Pelastusviranomaiselta on pyydetty lausuntoa Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämislunnonksesta

LAUSUNTO

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämislunnon on kattavasti laadittu ja alla muutama huomio luonnoksesta:

17§, olisiko mainittava että määräys ei koske kotitalouksissa säilytettäviä vähäisiä määriä tavanomaisesti käytettäviä kemikaaleja, kuten pesu- ja puhdistusaineita.

18§, olisiko lisättävä (on kyllä mainittu perusteluissa OSA 2): Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna, kun säiliötä ei käytetä.

paloinsinööri
Paunonen Juha